



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А К Т П Р О В Е Р К И

25 октября 2017 года

№ А-5796-р-ПЛ-В/6.2

г. Махачкала

16 час.00 мин.

органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Министерство культуры Республики Дагестан.
(ИНН 0562064034)

По адресу/адресам: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Р.Гамзатова, 93 «А».

На основании Распоряжения от 03.10.2017г. №5796-Р-ПЛ-В/6.2 утвержденного и.о. заместителя руководителя КУ Ростехнадзора А.Р. Лейнвебер, проведена плановая выездная проверка в отношении: Министерства культуры Республики Дагестан.

Дата и время проведения проверки:

С «20» октября 2017 года по «25» октября 2017 года

Общая продолжительность проверки:

4 рабочих дня/32 часа.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен

Статс-секретарь – заместитель министра

Гаджиев Мурад Хабибович, _____ 10.10. 2017

(Ф.И.О. лица, ознакомленного с распоряжением, дата, время, подпись.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку: Келеметов Мурад Магомедович - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Кавказского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовал Гл.спец. фин.хоз.отдела Отв. за электрохозяйство Курбанмагомедов М.Г.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лицо, допустившее нарушение
Электроустановки			
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	п.1.4.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Гл. спец. фин.хоз.отдела Курбанмагомедов М.Г.
2.	На дверях ВРУ-0,4 кВ отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п.2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Гл. спец. фин.хоз.отдела Курбанмагомедов М.Г.
3.	Соединение, отвлечение жил проводов и кабелей производится без опрессовки, сварки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями.	п.2.1.21. «Правила устройства электроустановок»	Гл. спец. фин.хоз.отдела Курбанмагомедов М.Г.
4.	Оборудование РУ не очищается от пыли и грязи.	п. 2.2.17. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Гл. спец. фин.хоз.отдела Курбанмагомедов М.Г.
5.	В помещении РУ отсутствует освещение.	п. 2.2.40; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Гл. спец. фин.хоз.отдела Курбанмагомедов М.Г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

М.М.Келеметов
(подпись проверяющего)

М.Х.Гаджиев

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует**

(заполняется при проведении выездной проверки)

М.М.Келеметов
(подпись проверяющего)

М.Х.Гаджиев

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела энергетического надзора
и по надзору за ГТС



М.М. Келеметов

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 25.10.2017 № 5796-р-ПЛ-В6.2

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Статс-секретарь – заместитель министра Гаджиев Мурад Хабибович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» октября 2017 года



ПОДПИСЬ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводивших проверку)